

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ
ВОЛОГДА
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование ОНДПР)

160000, Вологодская область, г. Вологда, с. Молочное, ул. Парковая, д. 3, лит. Б1
(место вынесения предписания)

Предписание об устранении выявленных нарушений № 265/1/1 от 14.10.2021 г.

На основании решения заместителя главного государственного инспектора г. Вологда по пожарному надзору – ВрИО начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Вологда управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по Вологодской области Соловьевой Натальи Николаевны от 28.09.2021 г № 265 (КНМ35210061000201087926 от 28.09.2021г.), в период с 14 ч. 00 мин. «05» октября 2021 г. по 17 ч. 00 мин. «14» октября 2021 г. проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме **плановой выездной проверки**,

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено:

- 1) Виноградовым Сергеем Владимировичем – государственным инспектором города Вологда по пожарному надзору – начальником отделения ОНД и ПР по г. Вологда УНД и ПР Главного управления МЧС России по Вологодской области;
- 2) Шаляпиной Людмилой Олеговной – государственным инспектором города Вологда по пожарному надзору – старшим инспектором ОНД и ПР по г. Вологда УНД и ПР Главного управления МЧС России по Вологодской области.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении:

Автономное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Октябрьский Дом-Интернат для Престарелых и Инвалидов» (АУ СО Вологодской области «Октябрьский Дом-Интернат для Престарелых и Инвалидов»), ОГРН: 1023500899641, ИНН: 3525046674, Вологодская область, г. Вологда, с. Молочное, Парковая ул., д. 3 к. 1

(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению):

Вологодская область, г. Вологда, с. Молочное, ул. Парковая, д. 3, лит. Б1

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с:

- 1) Рындиным Николаем Львовичем – директор АУ СО Вологодской области «Октябрьский Дом-Интернат для Престарелых и Инвалидов», в соответствии с приказом № 199-к от 21.03.2012 г.
- 2) Рыжовым Евгением Вячеславовичем – заместитель директора по комплексной безопасности АУ СО Вологодской области «Октябрьский Дом-Интернат для Престарелых и Инвалидов», ответственный за обеспечение пожарной безопасности на объекте, в соответствии с приказом № 75/п от 06.04.2021 г.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия).

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном

государственном пожарном надзоре», в соответствии федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Наименование выявленного нарушения обязательных требований	структурная единица (статья, часть, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
		3	4	5
1	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	В нарушение требования п. 12 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ)	01.09.2022	
2	На объекте не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пуконаладочных испытаний указанных систем (проектная документация; акты ввода систем в эксплуатацию; паспорта, техническая документация и/или сертификат на элементы, технические средства систем; инструкции по эксплуатации систем).	В нарушение требования п. 54 ППР в РФ, п. 7.1 ГОСТ Р 57974 — 2017, с учетом ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	01.09.2022	
3	В здании прачечной эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.	В нарушение требований п.п. «в» п. 35 ППР в РФ	01.09.2022	
4	На объекте допущено размещение (установка) на путях эвакуации (около эвакуационного выхода, рядом с помещением теплового узла) инженерного оборудования (металлической трубы отопления), препятствующего безопасной эвакуации.	В нарушение требований п.п. «б» п. 27 ППР в РФ	01.09.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


3

Виноградов Сергей Владимирович – государственный инспектор города Вологда по пожарному надзору – начальник отделения ОНД и ПР по г. Вологда УНД и ПР Главного управления МЧС России по Вологодской области

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)

« 14 » 10 20 21 г.



(подпись)
М.Л.П.



(подпись)
М.Л.П.

Шалыпина Людмила Олеговна – государственный инспектор города Вологда по пожарному надзору – старший инспектор ОНД и ПР по г. Вологда УНД и ПР Главного управления МЧС России по Вологодской области

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)

« 14 » 10 20 21 г.

Предписание для исполнения получил (а):



(подпись)

« » 20 г.

По переданности
зам. директора
Фролов С.А.

(должность, фамилия, инициалы)

