

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код № 35210061000201114145



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Вологодской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Вологда, ул. Мальцева, д. 41, тел. 72-11-05,

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Вологда

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Вологда, ул. Зосимовская. д. 63-а, 8(8172)75-04-90, ond01@35.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 275/1/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Автономному учреждению социального обслуживания Вологодской области «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения ВрИО начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области Соловьевой Н.Н. № 275 от 29.09.2021 г.
в период с «01» октября 2021 г. по «14» октября 2021 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Рыжов Е. В.
(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают обций уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения 3- его корпуса Автономного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с. Молочное, ул. Парковая, д. 9	Нарушены требования п. 4.1 СП 3.13130. 2009, «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», с учетом ст. 4, ст. 6, ст. 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.	01.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*По достоверности зам. директора
Романов В. В.*

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Назаренко Дарья Александровна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР Главного управления МЧС России по Вологодской области
email: ond01@35.mchs.gov.ru

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку)


(подпись)

Чебыкин Владимир Васильевич – инспектор отдела
надзорной деятельности и профилактической
работы УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Вологодской области
email: ond01@35.mchs.gov.ru



подпись

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы
инспекторов), проводившего проверку)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации
указанных действий.

