

## ОТЧЁТ

### об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности по предписаниям, вынесенным в 2021 году в отношении зданий (объектов) АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

На основании решения заместителя главного государственного инспектора г. Вологды по пожарному надзору - ВрИО начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Вологда управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по Вологодской области Соловьевой Натальи Николаевны от 28.09.2021 года, в период с 01.10.2021 года по 14.10.2021 года проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме плановой выездной проверки в отношении АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – Организация).

По результатам проверки были составлены акты о выявленных нарушениях обязательных требований пожарной безопасности, на основании которых выданы предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

1. Предписаниями № 264/1/1 от 14.10.2021 года, № 267/1/1 от 14.10.2021 года и № 274/1/1 от 14.10.2021 года, по адресу Вологодская область, г. Вологда, с. Молочное, ул. Парковая д.3, лит. Е, лит. Б2, лит. Ж, установлены следующие нарушения подлежащие устранению:

1.1. На объекте защиты руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.

Во исполнение данного требования Организацией был заключен договор № 127/2022 от 08.04.2022 года на оказание услуги «Расчет категорий взрывопожароопасности помещений». Исполнителем по договору являлся ООО «Пожарный стандарт». Услуга оказана, нарушение устранено.

1.2. На объекте не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (проектная документация; акты ввода систем в эксплуатацию; паспорта, техническая документация и/или сертификат на элементы, технические средства систем; инструкции по эксплуатации систем).

Документы в соответствии с предписанием были направлены в адрес ОНД и ПР по г. Вологда УНД и ПР Главного управления МЧС России по Вологодской области сопроводительным письмом за исх. № 1059 от 08.10.2021 года. Нарушение устранено.

2. Предписанием № 265/1/1 от 14.10.2021 года, по адресу Вологодская область, г. Вологда, с. Молочное, ул. Парковая д. 3, лит. Б1 были установлены следующие нарушения подлежащие устранению:

2.1. На объекте защиты руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за

исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.

Во исполнения данного требования Организацией был заключен договор № 127/2022 от 08.04.2022 года на оказание услуги «Расчет категорий взрывопожароопасности помещений». Исполнителем по договору являлся ООО «Пожарный стандарт». Услуга оказана, нарушение устранено.

2.2. На объекте не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (проектная документация; акты ввода систем в эксплуатацию; паспорта, техническая документация и/или сертификат на элементы, технические средства систем; инструкции по эксплуатации систем).

Документы в соответствии с предписанием были направлены в адрес ОНД и ПР по г. Вологда УНД и ПР Главного управления МЧС России по Вологодской области сопроводительным письмом за исх. № 1059 от 08.10.2021 года. Нарушение устранено.

2.3. В здании прачечной эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией. Нарушение устранено путем замены освещения по всему зданию прачечной.

2.4. На объекте допущено размещение (установка) на путях эвакуации (около эвакуационного выхода, рядом с помещением теплового узла) инженерного оборудования (металлической трубы отопления), препятствующего безопасной эвакуации. Нарушение устранено. На путях эвакуации установлены скатные конструкции.

3. Предписанием № 275/1/1 от 14.10.2021 года, по адресу: Вологодская область, г. Вологда, с. Молочное, ул. Парковая д. 9, установлено нарушение требования п. 4.1 СП 3.13130.2009, «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», с учетом ст. 4, ст. 6, ст. 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ. «Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения 3 корпуса АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов»».

Во исполнение данного предписания Организацией увеличено количество динамиков системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (договор № 18-22/175 от 13.05.2022 года, исполнитель - ООО «Сервис ПТС»). Произведены повторные экспертные замеры общего уровня звука после. Нарушение устранено.

Заместитель директора по комплексной безопасности

11.11.2022 года



Е.В. Рыжов